



PLANTA TERCERA

SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO	
Ocupación total hotel fase 1 = 188 personas	
	ORIGEN DE EVACUACIÓN
	SALIDA DE PLANTA
	SALIDA DE EDIFICIO
	RECORRIDO DE EVACUACIÓN
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN TECHO
	ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PARED
	SALIDA
	SEÑAL SALIDA 210x210
	EXTINTOR 21A-113B - SEÑAL SEGURIDAD 210x210 mm
	EXTINTOR CO2 - SEÑAL SEGURIDAD 210x210 mm
	BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 mm
	BOCA INCENDIO EQUIPADA 45 mm
	DETECTOR DE INCENDIOS

ELEMENTOS SEPARADORES	
	PUERTAS CON PROTECCIÓN
	1= (VER PLANO)
	ELEMENTO SEPARADOR EI 120
	ELEMENTO SEPARADOR EI 60
	ZONA DE NO INTERVENCIÓN



PLANTA CUARTA

REFORMA DE EDIFICIO PARA HOTEL DE 1 ESTRELLA

C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE Nº 16. LOGROÑO
LA CORTIJANA SL, PROMOTOR

15 FEBRERO 2024

JAVIER MEDEL
ARQUITECTO

INSTALACIONES
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
PLANTA TERCERA. 1/50
PLANTA CUARTA. 1/50

jmedel@coar.es
649627773

COAR
Colección de Archivos
VISADO
23/02/24

112
Borrador: 24-02-2024
Documento: 24-02-2024
Proyecto: 1/50
Fase: 1/50
Fase: 1/50
Fase: 1/50