


PLANTA PRIMERA

CALEFACCIÓN	
	CALDERA DE GAS INTERGAS 24 KW
	RED CALEFACCIÓN: IDA TUBERÍA MULTICAPA
	RED CALEFACCIÓN: RETORNO TUBERÍA MULTICAPA
	RADIADOR TOALLERO MITHOS OMCRON 45x113
	RADIADOR EL. ALUMINIO MITHOS VERONA 700

GAS	
	LLAVE DE CORTE EXTERIOR
	CONTADOR EN ARMARIO CCPP
	TUBERÍA DE GAS VISTA
	TUBERÍA DE GAS CON VAINA
	1 COCINA DE GAS - 2 FUEGOS - 12 KW (EXISTENTE)
	2 PLANCHA DE GAS - 2 FUEGOS - 12 KW (EXISTENTE)
	3 CALDERA PLANTA 1 - 24 KW (EXISTENTE)
	4 CALDERA PLANTA 2 - 24 KW (EXISTENTE)
	5 CALDERA PLANTA 3 - 55 KW (EXISTENTE)
	6 CALDERA PLANTA 4 - 24 KW
	TOTAL 151 KW
	REJILLA DE VENTILACIÓN

CLIMATIZACIÓN	
	PREVISIÓN INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO EN TECHO/PAVED
	TERMOSTATO
	TUBERÍA CONEXIÓN MAQ EXT/MAQ INT
	TUBERÍA DESAGÜE 20 mm
	REJILLA MICROTOBERAS 60x12 cm
	REJILLA LINEAL DE RETORNO 35x2 cm

VENTILACIÓN	
	VENTILADOR S&P 125 SILENT
	REJILLA DE IMPULSIÓN Ø 125
	REJILLA DE EXTRACCIÓN Ø 125
	EXTRACCIÓN HUMOS



PLANTA SEGUNDA

REFORMA DE EDIFICIO PARA HOTEL DE 1 ESTRELLA
C/ BEATOS MENA Y NAVARRETE Nº 16. LOGROÑO
LA CORTIJANA SL, PROMOTOR

15 FEBRERO 2024

JAVIER MEDEL
ARQUITECTO

108
INSTALACIONES
CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN
PLANTA PRIMERA, 1/50
PLANTA SEGUNDA, 1/50

jmedel@coar.es
649627773

COAR
Colegio Oficial de Arquitectos de la Rioja
VISADO

Registramiento: 24-03/16-500
Documento: 24-02/0167-033-03451
Firma: 24-02/0167-033-03451
Firma: 24-02/0167-033-03451
Firma: 24-02/0167-033-03451