




















- Zona de refugio para usuarios de silla de ruedas**

- 

Se respetará la sectorización indicada mediante los elementos obturadores automáticos indicados en el CTE DB SI 1.

## INSTALACIONES DE PCI

- |   |  |
|---|--|
|  | Luminaria de emergencia LED 100 lm             |
|  | Hidrante en vía pública                        |
|  | Columna seca                                   |
|  | Detector puntual de incendios                  |
|  | Central de alarma de incendios                 |
|  | Extintor de hidrógeno carbónico CO2            |
|  | Extintor de polvo ABC eficacia mínima 21A-113B |
|  | Sirena óptico acústica interior/exterior       |
|  | Depósito Acumulador                            |
|  | Nudo de Derivación                             |
|  | Nudo de Paso                                   |
|  | Nudo de Conexión de Plantas                    |
|  | Boca de Incendio Equipada (BIE)                |
|  | Grupo de Bombeo                                |
|  | Válvula de Corte                               |
|  | Válvula Reductora de Presión                   |