PLANTA SEMISÓTANO

EVACUACIÓN

- Origen de evacuación
- Recorrido de evacuación:
  - -LR: Longitud de recorrido
  - -RA: Longitud hasta recorrido alternativo
- SP — Salida de planta
- SE — Salida de edificio
- Zona de refugio para usuarios de silla de ruedas
- Zona de refugio para persona con otro tipo de movilidad reducida

SEÑALIZACIÓN

- Señal de evacuación descendente o ascendente
- Señal indicadora de sentido de evacuación
- Señal indicadora de Salida
- Señal indicadora de Salida de uso exclusivo de emergencia
- Señal indicadora de no usar en caso de emergencia *Se colocará junto a todas las puertas de ascensor
- Señal indicadora de extintor
- Señal indicadora de BIE

Se respetará la sectorización indicada mediante los elementos obturadores automáticos indicados en el CTE DB SI 1.

INSTALACIONES DE PCI

- Luminaria de emergencia LED 100 lm
- Hidrante en vía pública
- Columna seca
- Detector puntual de incendios
- Central de alarma de incendios
- Extintor de anhídrico carbónico CO2
- Extintor de polvo ABC eficacia mínima 21A-113B
- Sirena óptico acústica interior/exterior
- Depósito Acumulador
- Nudo de Derivación
- Nudo de Paso
- Nudo de Conexión de Plantas
- Boca de Incendio Equipada (BIE)
- Grupo de Bombeo
- Válvula de Corte
- Válvula Reductora de Presión

jac arquitectos
C/ Ortega y Gasset,14 - bajo 2B
26007 Logroño - La Rioja
T.941 50 93 71 F.941 50 93 72
oficina@jacarquitectos.com
www.jacarquitectos.com

PROYECTO BASICO

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA HOTEL 4*

PLAZA DE LA DIVERSIDAD 2 26001 LOGROÑO / LA RIOJA

PROMOTOR: INDUSTRIAS CLAVIJO S.L. JUNIO 2023

ARQUITECTO:

Jesús Ángel Duque

Expediente: z:\exp arquitectura\2305_hotel 4e murrieta\02_basico\2.20_gfc

Archivo: 2305_2_20_JAD_6-PCI_SCT_300_PLN_002_R000_PCIInstalaciones.dwg

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO INSTALACIONES

PLANTA SEMISÓTANO

Escala: A1: 1/75
A3: 1/150

Fecha Revisión:

IPCI09 Rev 00

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos antes firmantes, la difusión total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de los autores.