

Boletín de análisis

Zona *Logroño* **Municipio** *Logroño* **Laboratorio** *Etap Río Iregua*

Muestra N 1391/25/SIN

Tipo análisis <i>Radiactividad</i>	Punto muestra <i>Red Distribución de Logroño 3 (Red de Distribución)</i>
Fecha/hora tom <i>16/07/2025</i> <i>7:45</i>	Fecha llegada <i>16/07/2025</i> Fecha informe <i>08/08/2025</i>
Enviar a SINAC <input checked="" type="checkbox"/> F. enviada SINAC <i>10/09/2025</i>	
Observaciones	

Parámetro (Bruta)	Unidad	M. Ensayo	Resultado	V.paramétrico
<i>Actividad a total</i>	<i>Bq/l</i>	<i>CPROP/001-a</i>	<i>< 0,02</i>	<i>0,10</i>
<i>Actividad b resto</i>	<i>Bq/l</i>	<i>CPROP/001-a</i>	<i>< 0,02</i>	<i>1,00</i>
<i>Dosis Indicativa Estimada</i>	<i>MSv/año</i>	<i>Propio</i>	<i>< 0,1</i>	<i>0,10</i>
<i>Tritio</i>	<i>Bq/l</i>	<i>CCENT/001-a</i>	<i>< 10</i>	<i>100,00</i>

Calificación

Agua apta para consumo humano según R.D. 3/2023 de 10 de Enero

Fdo: Técnico/a del laboratorio

Nombre: Alicia López Llaría