



LEYENDA EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN PCI

- Luminaria emergencia
- Cartel extintor eficacia 21A-113B polvo
- Cartel boca de incendio equipada 25 mm
- Cartel avisador sonoro
- Cartel timbre de alarma
- Cartel fotoluminiscente salida cierre antipánico
- Cartel fotoluminiscente sin salida
- Cartel fotoluminiscente salida
- Cartel fotoluminiscente dirección salida
- Cartel fotoluminiscente dirección salida escalera

Criterios establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

a) Se señalará con señal de "SALIDA". - Las salidas de recinto, planta o edificio. - Las salidas de recintos cuya superficie excede de 50 m². - Las salidas en superficies interiores con más de dos puertas. - Los salidos de las puertas de baños públicos.

b) Se señalará con señal de "SALIDA DE EMERGENCIA". - Las salidas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia. - Para reforzar las salidas con un uso previsto de emergencia en el caso de existir dos recorridos alternativos.

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de recorrido para asegurar que desde todo origen de la evacuación existe una señal visible en caso de no percibir directamente la salida.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existen alternativas que puedan inducir a error, se dispondrán señales de recorrido, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.

e) Se señalará con una señal de "SIN SALIDA" a las puertas que no son salida y que pueden inducir a error. Su instalación se realizará, en un lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre los hojas de las puertas.

f) Señal de "No utilizar en caso de emergencia" en los ascensores que no están habilitados para la evacuación.

g) Se señalarán las escaleras con señal de recorrido de escalera al inicio y mitad de cada tramo. Si su arranque se encuentra perpendicular a la vía de evacuación se señalará con una banderola.

CENTRO DEPORTIVO  
LAS TEJAS  
FORUS LOGROÑO

LOS ARQUITECTOS

JAVIER ARRAI RIVERA

JUAN LUIS RODRIGUEZ PUEVA

ESTUDIO DE ARQUITECTURA LOECHES 48

ESTUDIO DE ARQUITECTURA LOECHES 48



SE DEBERÁN COMPROBAR SI OBRAS EL SEÑALADO FINAL DE LOS ELEMENTOS, CUALQUIER VARIACIÓN QUE DADA LA MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS DEBERÁ SER APROBADA POR EL ARQUITECTO, ASÍ COMO LOS PLANOS DE OBRAS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN ENTENDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. LOS ARQUITECTOS SE RESERVAN EL DERECHO INTELECTUAL DEL DOCUMENTO.

FECHA	MODIFICACIÓN

SITUACIÓN	PARCELA 3, SUBPARCELA A, sector LAS TEJAS
-----------	---

EMPRESA CONCESIONARIA	
-----------------------	--

FASE	PROYECTO BÁSICO
------	-----------------

ESCALAS	FECHA	REVISIÓN
1/100	JUNIO 2024	-

PLANO	NORMATIVA
DBSI_20	DBSI_SEÑALÉTICA / ALUMBRADO EMERG. PLANTA BAJA