



LEYENDA EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN PCI

- Luminaria emergencia
- Cartel extintor eficacia 21A-113B polvo
- Cartel boca de incendio equipada 25 mm
- Cartel avisador sonoro
- Cartel timbre de alarma
- Cartel fotoluminiscente salida cierre antipánico
- Cartel fotoluminiscente sin salida
- Cartel fotoluminiscente salida
- Cartel fotoluminiscente dirección salida
- Cartel fotoluminiscente dirección salida escalera

Criterios establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

a) Se señalizará con señal de "SALIDA": - Los salidas de recinto, planta o edificio. - Las salidas de recintos cuya superficie excede de 50 m². - Las salidas en superficies inferiores con más de dos puertas. - Los salidas de los puertos de baños públicos.

b) Se señalizará con señal de "SALIDA DE EMERGENCIA": - Las salidas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia. - Para reforzar las salidas con un uso previsto de emergencia en el caso de existir dos recorridos alternativos.

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de recorrido para asegurar que desde todo origen de la evacuación existe una señal visible en caso de no percibir directamente la salida.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existen alternativas que puedan inducir a error, se dispondrán señales de recorrido, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.

e) Se señalizará con una señal de "SIN SALIDA" a los puertos que no son salida y que pueden inducir a error. Su instalación se realizará, en un lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Señal de "No utilizar en caso de emergencia" en los ascensores que no están habilitados para la evacuación.

g) Se señalizarán las escaleras con señal de recorrido de escalera al inicio y mitad de cada tramo. Si su arranque se encuentra perpendicular a la vía de evacuación se señalizará con una banderola.

CENTRO DEPORTIVO
LAS TEJERAS
FORUS LOGROÑO

LOS ARQUITECTOS

ESTUDIO DE ARQUITECTURA LOECHES 68

JAVIER ARRAZ RIVERA

JUAN LUIS RODRIGUEZ PIRAL



SE DEBERÁN COMPROBAR EN OBRA EL DESEMPEÑO TOTAL DE LOS ELEMENTOS. CUALQUIERA VARIACIÓN QUE EXIGA LA MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS DEBERÁ SER APROBADA POR EL ARQUITECTO, ASÍ COMO LOS PLANOS DE OBRA QUE DEAN NECESARIOS PARA EL USO INTERIOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. LOS ARQUITECTOS SE RESERVARÁN EL DERECHO INTELECTUAL DEL DOCUMENTO

FECHA	MODIFICACIÓN

SITUACIÓN	PARCELA 3, SUBPARCELA A sector LAS TEJERAS
-----------	--

EMPRESA CONCESIONARIA	forus
-----------------------	-------

FASE	PROYECTO BÁSICO
------	-----------------

ESCALAS	FECHA	REVISIÓN
1/100	JUNIO 2024	-

PLANO	NORMATIVA
DBSI_22	DBSI_SEÑALÉTICA / ALUMBRADO EMERG. PLANTA SÓTANO