



LEYENDA DE EXTINCIÓN	
	TUBERÍA ACOMETIDA RED
	TUBERÍA DISTRIBUCIÓN RED DE BIES
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25 mm. DE SUPERFICIE
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 45 mm. DE SUPERFICIE
	ARMARIO CON BIE-25, EXTINTOR DE 6 KG. 21A-113B Y PULSADOR, DE EMPOTRAR
	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE ABC DE 6kg DE CAPACIDAD, EFICACIA 21A-113B.
	EXTINTOR DE ANHIDRIDO CARBÓNICO (CO2) DE 5 kg. DE CAPACIDAD.

LEYENDA DE ALUMB. S/E	
	EMERGENCIA SUPERFICIE MODULAR.
	EMERGENCIA EMPOTRAR MODULAR.

LEYENDA DETECCIÓN	
	CENTRAL DE INCENDIOS ALGORITMICA MOD. AE/SA-C1.
	DETECTOR OPTICO ALGORITMICO MOD. AE/SA-OPI.
	DETECTOR OPTICO ALGORITMICO EN FALSO TECHO MOD. AE/SA-OPI.
	DETECTOR OPTICO-TERMICO CONVENCIONAL MOD. AE/CS-OPT.
	PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA.
	PULSADOR DE ALARMA MOD. AE/SA-PTA + PROTECTOR AGUA AE/V-SWS.
	DISPOSITIVO DE ALARMA CON FOCO (SOLO FLASH) MOD. AE/SA-ASF23.
	SIRENA DE ALARMA CON FOCO PARA EXTERIOR MOD. AE/V-ASF.
	FLASH EN TECHO NORMA EN54-23 MOD. AE/V-AFLXC.
	SISTEMA ASISTENCIA DISCAPACITADOS AE/DDA.
	RETENEDOR DE PUERTA MOD. AE/V-R2440.

NOTAS GENERALES:

- No tomar medidas sobre los planos.
- Todas las medidas deberán comprobarse en la obra
- Las posibles contradicciones de la documentación de proyecto deberán comunicarse inmediatamente a la D.F., que determinará su prevalencia.
- Los planos deben ser leídos en conjunto con toda la documentación de proyecto, incluyendo la documentación escrita, los planos de estructura, instalaciones y fachadas.
- Consultar los pliegos de condiciones antes de la puesta en obra.
- No válido para construir sin sello de aprobación de la D.F.
- Las bases informáticas de los documentos de proyecto son propiedad intelectual de los autores.
- Prohibida la reproducción o difusión total o parcial de cualquier documento del proyecto sin la autorización expresa de la D.F.
- El mobiliario dibujado en las plantas es sólo una referencia, la definición exacta del equipamiento es el que consta en el plano de equipamiento.

Revisiones		
#	Descripción	Fecha

Fase

PROYECTO BÁSICO

Proyecto

CENTRO DE ESPECIALIDADES Y CMA ADORACIÓN SAENZ

Localización

Plaza Joaquín Elizalde, 26004 Logroño (La Rioja)

Número de proyecto

24068

Número de plano

820-SS-00

Capítulo

INSTALACIONES

Título del plano

IP PROTECCION CONTRAINCENDIOS Planta Semisótano

Fecha

DIC. 2024

Escalas

A1: 1/150 A3: 1/300

Propiedad
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



Colaboradores

Urculo Ingenieros
c/ Saturnino Gállego 16, 4º planta 28002 MADRID
tlf. 915195496 / 7 E-Mail: ZENI@urculingenieros.com
www.urculingenieros.com

Arquitectos

ANGEL CARRERO Y DEL POZO
PATRICIO MARTÍNEZ
MAXIMIA TORRUELLA
LUIS GOTOR



Generado por: Author
Revisado por: Checker
Aprobado por: Approver