



SECTORIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN
<div></div> SECTOR ALMACÉN SEMISÓTANO R.I. MEDIO 5 EI 90 (530 m²)	<div><div></div><div></div></div> SEÑAL EVACUACIÓN ASCENDENTE O DESCENDENTE
<div></div> SECTOR ALMACÉN P.BAJA R.I. MEDIO 5 EI 60 (694 m²)	<div><div></div><div></div></div> SEÑAL INDICADORA RECORRIDO DE EVACUACIÓN
<div></div> SECTOR ALMACÉN P.PRIMERA R.I. MEDIO 5 EI 60 (833 m²)	<div><div></div></div> SEÑAL INDICADORA "SALIDA"
<div></div> SECTOR TALLER P.BAJA R.I. BAJO 1 EI 30 (1.640 m²)	<div><div></div></div> SEÑAL INDICADORA "SALIDA DE EMERGENCIA"
<div></div> SECTOR MONTACARGAS R.I. BAJO 1 EI 30 (41 m²)	
<div></div> SECTOR ADMINISTRATIVO C.T.E. EI 60 (551 m²)	
<div></div> ESCALERA PROTEGIDA EI 120	
<div></div> RESISTENCIA AL FUEGO DE PUERTA EI 60-C5	
<div></div> ELEMENTO SECTORIZADOR EI 120	
<div></div> PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA EI60	
<div></div> VENTANA EI 60	
EVACUACIÓN	INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
<div><div></div></div> SALIDA DE PLANTA	<div><div></div></div> EXTINTOR 21A 113B 6Kg + SEÑAL
<div><div></div></div> SALIDA DE EDIFICIO	<div><div></div></div> EXTINTOR CARRO ABC 50Kg + SEÑAL
<div><div></div></div> ORIGEN DE EVACUACIÓN	<div><div></div></div> DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO ANALÓGICO
<div><div></div></div> RECORRIDO DE EVACUACIÓN	<div><div></div></div> PULSADOR ANALÓGICO + SEÑAL
	<div><div></div></div> ELECTROIMÁN ANALÓGICO
	<div><div></div></div> SIRENA INTERIOR
	<div><div></div></div> SIRENA EXTERIOR
	<div><div></div></div> CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA
	Se respetará la sectorización indicada mediante los elementos obturadores automáticos indicados en el CTE DB SI 1.

COAR

CONSEJO ARQUITECTURAL DE LA RIOJA

21/11/25

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

NAVE INDUSTRIAL PARA TALLER DE NEUMÁTICOS

C/ VALSALADO 11 PARCELA M4-P5. LOGROÑO. LA RIOJA

PROMOTOR: NEUMÁTICOS SÁENZ S.A. NOVIEMBRE 2025

ARQUITECTO:

Jesús Ángel Duque

Expediente: 21/leap-arquitectura/251310\_leel03\_eje031\_cad

Archivo: 2513\_EJE\_CAD\_JAD\_5PGI\_001\_0001\_P01.dwg

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PLANTA BAJA

Escala: A1: 1/100  
A3: 1/200

Fecha Revisión:

IPCI 02.00

Rev

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos carlos fernandez, la dirección del proyecto y el cliente, y en consecuencia, el cliente y el cliente, se responsabiliza de su validez.