

	CUADRO DE SUPERFICIES		
	Nombre de Zona	Superficie (M2)	OCUPACIÓN DB- SI
	SERVICIOS GENERALES		
G1	HALL, ESPERA, Y RECEPCIÓN	158,55	80
G2	DISTRIBUIDORES	189,53	90
G3	ADMINISTRACIÓN	64,38	7
G4	DESPACHO	9,06	2
G5	MATERIAL ALMACEN	18,43	2
G6	IMAGEN	34,63	4
G7	ASEOS	30,16	10
G8			
G9	LIMP	3,59	0
G10	LIMP	3,02	0
G11	VESTUARIO 1	21,04	8
G12	VESTUARIO 2	20,08	8
G13	OFFICE PERSONAL	19,08	8
G14	ACCESO PERSONAL	11,57	6
G15	RESIDUOS	12,77	0
G16	CELECTRICO	8,17	0
	TOTAL PARCIAL	604,06	225
	FISIOTERAPIA		
F1	FISIOTERAPIA	136,75	25
	TOTAL PARCIAL	136,75	25
	CONSULTAS		
C1	MEDICINA GENERAL	20,27	3
C2	ENFERMERIA	19,96	2
C3	GINEC/UROLOGIA	23,27	3
C4	TRAUMA 1	18,01	2
C5	TRAUMA 0	16,34	2
C6	TRAUMA 2	18,1	2
C7	ALERGOLOGÍA	18,48	2
C8	PODOL	24,01	3
C9	CARDIOLOGIA/VASC	19,52	2
C10	OFTALMOLOGÍA	29,88	3
C11	PSICOLOGIA	16,51	2
C12	CONSULTA	18,26	2
C13	PSIQUIATRIA	15,45	2
C14	CONSULTA	18,29	2
C15	ESTETICA/PLASTICA	39,94	4
C16	RESERVA CONSULTAS	94,49	10
	TOTAL PARCIAL	410,78	46
	BLOQUE QUIRURGICO		
Q1	ÁREA PACIENTES	29,24	15
Q2	Consulta Preop/Anest	9,61	2
Q3	GASTROSCOPIA	21,22	3
Q4	GASTRO MAT LIMP	14,89	4
Q5	ASEOS	11,05	4
Q6	FILTRO	34,29	4
Q7	PREPARACION	23,03	3
Q8	INFORMES	9,86	1
Q9	VEST MEDICOS	24,91	10
Q10	URPA	70,62	8
Q11	SALA CURAS	31,73	4
Q12	ALMACÉN	9,66	0
Q14	PASILLO SUCIO	14,03	2
Q15	RESERVA CMA	83,62	9
Q16	LIMP/TAQUILLAS	6,6	0
	TOTAL PARCIAL	394,36	33
	TOTAL SUPERFICIES	1545,95	329
	EXTERIORES		
	RECINTO GASES	5,38	
	TERRAZA 1	11	
	TERRAZA 2	67,3	
	TERRAZA 3	67,53	
	ACCESO, VIALES, PARKING	1327,31	
	TOTAL	1473,14	

LEYENDA SEÑALIZACION Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

- SE SALIDA — SALIDA DE EDIFICIO
- SR SALIDA — SALIDA DE RECINTO
- SEÑALIZACIÓN MEDIOS DE EVACUACIÓN - DIRECCIÓN DE EVACUACIÓN
- ORIGEN DE EVACUACIÓN
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN 25 m. <
- RECORRIDO A EXTINTOR 15 m. <

I. EXTINCION DE INCENDIOS

- SIRENA
- PULSADOR
- CENTRALITA DE INCENDIOS
- DETECTOR HUMOS
- EXTINTOR POLVO ABC 6 Kg. (EMPOTRADO) EFICACIA 21A-113B

HT-06 - CPI Hoja de Trabajo 1:222,22

Planta Baja CPINC 1:100

PROYECTO DE ACTIVIDAD Y OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE CLÍNICA PROMOSALUD

PROMOTOR: PROMOSALUD SL
REDACTOR: Pedro Gómez Fernández, arquitecto 804 COAR

E: 1:100
Abril 2024

GOMEZ FERNANDEZ PEDRO - 44133360V
Firmado digitalmente por GOMEZ FERNANDEZ PEDRO - 44133360V
Fecha: 2024.05.27 11:21:21 +02'00'

I. 01 SI Seguridad Incendios

COAR Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja VISADO 28/05/24
Expediente: 24-00346-500
Documento: 24-0001274-013-05368
Página: (1 / 1)
Arquitecto/s: 450480 PEDRO GOMEZ FERNANDEZ